Прокуратура сообщает.

Прокуратурой района с привлечением с сотрудника ОНД и ПР № 13 ГУ МЧС РФ по РД проведена проверка исполнения требований пожарной безопасности в деятельности ряда образовательных учреждений района.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера», под предупреждением чрезвычайных ситуаций понимается комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Так, правовое регулирование в данной сфере осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 утверждены общеобязательные Правила противопожарного режима (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 № 113, от 21.03. 2017, от 28.09.2017), и частично – Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Согласно ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на существующие здания, сооружения и строения, запроектированные и построенные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, положения настоящего Федерального закона не распространяются, за исключением случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий, сооружений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара. В таких случаях собственник объекта или лицо, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями, должны принять меры по приведению системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона.

Согласно части 1 статьи 38 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в частности: собственники имущества; лица уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; должностные лица в пределах их компетенции.

В ходе проверки деятельности муниципальных образовательных учреждений с.Ингердах, с.Цолода, с.Тукита выявлены нарушения требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, в том числе руководителями указанных учреждений не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, не обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, не обеспечено исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации; система пожарной

сигнализации не дублирует подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.

По результатам проверки в отношении руководителей указанных образовательных учреждений прокуратурой района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренного ч.1 ст.20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) и материалы проверки для привлечения к административной ответственности направлены в ОНДиПР №13 ГУ МЧС РФ по РД.

Прокурор района

старший советник юстиции М.О.Магомедов